

ANTINCENDIO

Stazioni di allarme

Art. 728.000 a Umido

Esecuzione: Valvola a UMIDO modello AV-1 completa di Trim assemblato, camera di ritardo, pressostato allarme "incendio", manometri, valvola di prova e scarico, approvata FM/CE/VDS per installazione verticale.

Diametri: 2 ½", 4", 6", 8"

Impieghi: impianti antincendio sprinkler ove non sussiste il rischio di gelo, come ad esempio: hotel, uffici, magazzini riscaldati.

A richiesta: attacchi flangiati e scanalati



Art.728.0000

Art. 728.0000 a Secco

Esecuzione: Valvola a SECCO modello DPV-1 completa di Trim assemblato, acceleratore ACC-1, pressostato allarme "incendio" e pressostato allarme "bassa pressione aria", manometri, valvola di prova e scarico, approvata FM/CE/VDS per installazione verticale.

Diametri: 4", 6"

Impieghi: impianti antincendio sprinkler ove sussiste il rischio di gelo, come ad esempio: magazzini non riscaldati e autorimesse.

A richiesta: attacchi flangiati e scanalati



Art. 728.0000

Tel. +39.045.504088 - Fax. +39.045.580288
www.vaporusa.com - info@vaporusa.com