

ANTINCENDIO

Stazioni di allarme

Art. 728.000 A diluvio



Art. 728.0000

Esecuzione: Valvola a DILUVIO modello DV5- A completa di Trim assemblato, pressostato di allarme "incendio", manometri, comando di apertura manuale MC-1, riarmo manuale esterno, approvate UL / FM per installazione verticale.

Diametri: 1" ½, 2", 3", 4", 6", 8"

Impieghi: impianti antincendio a ugelli aperti, come aree di stoccaggio, magazzini contenenti materiali infiammabili, raffreddamento serbatoi.

A richiesta: attivazione elettrica, pneumatica, idraulica.

A richiesta: attacchi filettati, flangiati, scanalati.

2
0
4

Art. 728.0000 A preazione Tipo A in conformità alla EN 12845



Art. 728.0000

Esecuzione: Valvola a PREAZIONE TIPO A modello DV5-A conforme alla EN 12845 completa di Trim assemblato, pressostati di allarme, manometri, comando di apertura manuale MC-1, riarmo manuale esterno, elettrovalvola per funzionamento ordinario, elettrovalvola per funzionamento di emergenza e successiva modalità "a secco" attraverso il dispositivo attuatore pilota a secco DP-1, approvate VDS per installazione verticale.

Diametri: 1" ½, 2", 3", 4", 6", 8"

Impieghi: impianti antincendio a sprinkler per la protezione di beni di valore: magazzini, sale computer, biblioteche, archivi.

A richiesta: attacchi filettati, flangiati, scanalati.

Tel. +39.045.504088 - Fax. +39.045.580288
www.vaporusa.com - info@vaporusa.com